URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 07.03.2017 r.

WZP.271.1.2017

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa Centrum Sportu w Błoniu jako „Wielofunkcyjnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego obejmującego budynek hali sportowo – widowiskowej, budynek krytego basenu wraz z zapleczem techniczno – socjalnym, rekreacyjno – treningowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą"

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień następującej treści:

Pytanie nr 1:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji zbrojeniowej o brakujące stopy: A/st2,3,4,5,6,13.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zbrojenie stóp fundamentowych uzupełniono: tom II, rozdział II.2.1., rys. nr PAS-107-PW-K-ZBR-FD-D-03.

Pytanie nr 2:
Prosimy o uzupełnienie rysunku fundamentów o obrysy płyt oraz zaznaczeniem miejsc uskoków tych płyt. Proszę o wskazanie rzędnych stóp, czy zmieniły się w stosunku do projektu budowlanego?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Uzupełniono rysunek fundamentów o obrysy płyty z zaznaczeniem miejsc uskoków tych płyt: tom II., rozdział II.2.1. Konstrukcja, rys. nr PAS-107-PW-K-SZ-FD-R-01. Na tym rysunku określone zostały rzędne stóp. Rzędne zmieniły się w stosunku do projektu budowlanego.

Pytanie nr 3:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zaktualizowane przekroje konstrukcji.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Dokumentację projektową należy czytać całościowo. Wszelkie informacje niezbędne do wyceny znajdują się w branży konstrukcyjnej w tomie II., rozdziale II.2. Po rozpoczęciu prac budowlanych zostaną przekazane Wykonawcy rysunki rewizyjne przekrojów z branży architektonicznej.

Pytanie nr 4:
Prosimy o przekazanie kompletnej dokumentacji wykonawczej branży konstrukcyjnej rozszerzonej względem obecnie przekazanych materiałów o dokumentację stóp fundamentowych oraz ław w zakresie szalunku oraz zbrojenia.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Rysunki uzupełniono w branży konstrukcyjnej, tom II., rozdział II.2.1., rys. nr PAS-107-PW-K-SZ-FD-R-01, PAS-107-PW-K-ZBR-FD-D-01, PAS-107-PW-K-ZBR-FD-D-02, PAS-107-PW-K-ZBR-FD-D-03 - rysunki w załączeniu

Pytanie nr 5:
Prosimy o informację ile należy przewidzieć boisk treningowych dla koszykówki – jedno czy trzy?
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Należy przewidzieć 1 boisko treningowe do koszykówki.

Pytanie nr 6:
Prosimy o informację ile należy przewidzieć boisk treningowych dla siatkówki?
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Należy przewidzieć 3 boiska treningowe do siatkówki.

Pytanie nr 7:
Prosimy o informację, na których ścianach hali sportowej będą instalowane drabinki gimnastyczne?
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Drabinki na hali sportowej będą instalowane na ścianie w osi 15.
Ilość miejsc na hali sportowej należy przyjąć zgodnie z rysunkiem PAS-107-PW-A-D-09 (480 sztuk).

Pytanie nr 8:
Prosimy o informację, czy ilość miejsc na trybunach hali sportowej należy przyjąć zgodnie z rysunkiem PAS-107-PW-A-D-09 ELEWACJE TRYBUNY (480 szt) czy zgodnie z rysunkiem PAS-107-PW-A-AR-02 – PARTER ARANŻACJE (468 szt)?
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Ilość miejsc na hali sportowej należy przyjąć zgodnie z rysunkiem PAS-107-PW-A-D-09 (480 sztuk).

Pytanie nr 9:
W nawiązaniu do pytania nr.90 prosimy o przekazanie Specyfikacji squasha.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Specyfikację squasha uzupełniono: tom III., rozdział III.1. STWIOR - architektura, 3.14. Squash.

Pytanie nr 10:
Prosimy o sprecyzowanie parametrów parapetów wewnętrznych z betonu architektonicznego oraz uzupełnienie przedmiaru o pozycję dot. parapetów (brak w przedmiarze).
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Parapety wewnętrzne z płyt prefabrykowanych z fibro-betonu architektonicznego, wzmocnionego włóknem polipropylenowym, po zamontowaniu zaimpregnowane środkiem głęboko penetrującym; klasa ścieralności min. 3 oznaczenie I, wytrzymałość na zginanie 3 oznaczenie U, nasiąkliwość max. 5,2 %; skład betonu: kruszywo frakcji 0,2-4 mm, cement portlandzki wieloskładnikowy, włókna polipropylenowe, plastyfikatory; format płyt: 1193x595mm, 1492x595mm, 595x595mm, kolor: jasny szary.
Płyty muszą posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH) i certyfikat Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM); Płyty mocowane przy pomocy systemowego rozwiązania producenta.

Pytanie nr 11:
Prosimy o wyjaśnienie zapisów dot. drzwi wewnętrznych. W zestawieniu stolarki znaczna część skrzydeł drzwiowych stalowych ma być jeszcze fornirowana lub okładana panelami aku, drewnianym lub aluminiowymi. Natomiast w opisie technicznym nie ma informacji o dodatkowym wykończeniu stalowych skrzydeł drzwiowych. Prosimy o ujednolicenie.
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Skrzydła drzwi stalowych malowane farbą.

Pytanie nr 12:
Posiadamy referencje ; budowa krytej pływalni w okresie 07 11 2014 do 30 11 2016r za kwotę 23.775.700zł brutto. Czy referencje te zostaną przez Państwa przyjęte .
Prosimy o obniżenie progu wymagalnego w SIWZ rozdz. V pkt. 2.3 lit A i zmienić warunek finansowy do kwoty 23.000.000zł. brutto (dwadzieścia trzy miliony zł.)
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający nie przyjmie przedstawionych wyżej referencji.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu (rozdz. V pkt 2.3 lit a)

Pytanie nr 13:
W załączonych w dniu 21 lutego odpowiedziach na pytania oraz uzupełnieniach do projektu – w szczególności w dokumentach „Karty doboru central wentylacyjnych" oraz „Opis wymogów dla central" - nadal brakuje specyfikacji i informacji na temat zespołu central wentylacji hali basenowej NW1 wspomnianych w projekcie wykonawczym. Proszę o ich uzupełnienie.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Uzupełniono kartę centrali NW1a=NW1b, rysunek centrali oraz opis wymagań dla central.
Załącznik z rysunkiem i kartą w odpowiedzi na pyt.37 tego zestawu odpowiedzi.

Pytanie nr 14:
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w szafkach z HPL zamków instalacyjnych zasilanych niskim napięciem. Jast to rozwiązanie bardziej ekonomiczne i nie naraża zamawiającego na koszty związane z obsługą takich zamków w postaci chociażby wymiany baterii w przyszłości. O niezawodności i ekonomii rozwiązania instalacyjnego (niebateryjnego) świadczy liczba realizacji na tego typu obiektach, jest to ponad 99 %.
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający zdecydował się na szafki bateryjne, ze względu na niezależność zamknięcia każdej szafki, co wyklucza możliwość wystąpienia awarii całej sekcji oraz pozytywny bilans energetyczny.

Pytanie nr 15:
W pliku Architektura znajduje się opis szafek z HPL cyt.,, Szafka dzielona na pół..... ". Opis ten przypisany jest do zdjęcia szafek zarówno o konstrukcji 2L jak i 2S. Które szafki należy przyjąć jako obowiązujące.
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający wskazuje na szafkę 2S.

Pytanie nr 16:
Zamawiający w opisie systemu ESOK wskazuje, że wymaga aby był on nowoczesny i miał możliwości rozbudowy o kolejne moduły. Czy zatem oczekujecie Państwo, że dostarczony system będzie miał w swoim zakresie sprzedaż i rezerwację internetową, czy powinien mieć jedynie możliwość rozbudowy o ten moduł.
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Zamawiający oczekuje, że system ESOK, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, będzie miał możliwość integracji z niezależnymi operatorami rezerwacji online.

Pytanie nr 17:
Jeżeli piszecie Państwo o nowoczesnym systemie to nie może być mowy o nośniku informacji jakim jest Q5. Jest to przestarzała technologia, czy należy to uznać za błąd i oczekujecie Państwo nowszych technologii n.p. MIFARE.
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Zastosowana technologia musi ze względów bezpieczeństwa zapewniać pracę w trybie dynamicznego dostępu odczyt-zapis np. Q5. Wg projektanta zastosowane rozwiązanie jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla tego budynku.

Pytanie nr 18:
Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w salach i halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z normą PN EN 14904:2009.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Odpowiedzi na pytanie udzielono – przy pytaniu nr 57a z I zestawu pytań z dnia 21.02.2017 r.

Pytanie nr 19:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT 2.S. zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach?
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Zamawiający oczekuje podłogi zgodnie z dokumentacją projektową tj. podłogi sportowej zgodnej z normą PN EN 14 904 z warstwą wierzchnią w postaci deski z litego drewna z klonu o grub. minimum 20 mm. Wymiary desek zgodne z zasadami MFMA. System składa się z konstrukcji podwójnie legarowanej posadowionej na elastycznych podkładach gumowych. System kotwiony do podłoża. Wysokość systemu- 56-57 mm.
System zgodny z normą EN 14904, posiadający certyfikat FIBA(koszykówka) – level I, IHF (p. ręczna), BWF (badminton).

Pytanie nr 20:
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie karty katalogowej centrali basenowej NW1 lub o uzupełnienie brakujących danych umożliwiających dobór tejże.
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Kartę katalogową centrali basenowej NW1 oraz rysunek uzupełniono (rysunek z odpowiedzi do pyt 37 tego zestawu).

Pytanie nr 21:
Prosimy o udostępnienie karty katalogowej szyny nawiewu basenowego o wym. 5800 x 150 mm.
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Kartę katalogową szyny nawiewu uzupełniono. Rysunek w załączeniu.

Pytanie nr 22:
Czy Zamawiający oczekuje dostawy i montażu konstrukcji podstropowej do koszykówki z systemem opuszczania i podnoszenia za pomocą dwóch pasów nawijanych na bęben silnika elektrycznego ?
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Tak, Zamawiający oczekuje powyższego.

Pytanie nr 23:
Wobec faktu, że produkowane konstrukcje koszy podstropowych posiadają Certyfikat Uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B czy występuje konieczność zastosowania urządzenia bezpieczeństwa w przypadku zerwania pasów napędowych lub uszkodzenia silnika?
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Tak, występuje taka konieczność.

Pytanie nr 24:
Czy Zamawiający wymaga aby Oferenci na potwierdzenie, że oferowane bramki do piłki ręcznej posiadają Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej dołączyli do oferty certyfikat IHF ?

Odpowiedź na pytanie nr 24:
Zamawiający, będzie wymagał wszelkich certyfikatów i świadectw jakości na etapie odbioru robót/odbioru budynku, nie mniej jednak Wykonawca powinien w swojej kalkulacji uwzględnić materiały i wyroby posiadające wymagane certyfikaty. Bramki profesjonalne, mocowane do posadzki za pomocą pokręteł (do uprzednio zainstalowanych talerzyków). Szczegółowy opis bramek znajduje się w zestawieniu PAS-107-PW-A-Z-09 (zamieszczone w poprzednim zestawie pytań i odpowiedzi)

Pytanie nr 25:
Czy Zamawiający oczekuje dostarczenie mechanizmów regulacji wysokości zawieszenia tablic do koszykówki dla wszystkich konstrukcji na Sali głównej?
Odpowiedź na pytanie nr 25:
Tak, Zamawiający oczekuje powyższego.

Pytanie nr 26:
Ile konstrukcji koszykówek należy przewidzieć dla boisk poprzecznych?
Odpowiedź na pytanie nr 26:
Należy przewidzieć 3 konstrukcje po stronie drabinek (oś 15).

Pytanie nr 27:
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kotar grodzących posiadających atest na trudnopalność potwierdzony raportem z badań?
Odpowiedź na pytanie nr 27:
Tak, Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie nr 28:
W projekcie technologii strzelnicy w części opisowej oraz w przedmiarze pojawia się stal ARMSTAL 500, natomiast na rysunkach w tych samych elementach występuje stal RAEX500. Obie stale posiadają praktycznie identyczne parametry, jednak stal ARMSTAL jest znacznie droższa. Prosimy o wyjaśnienie jaką stal należy przewidzieć w ofercie.
Odpowiedź na pytanie nr 28:
Zgodnie z oceną projektu wykonawczego wyposażenia technologicznego strzelnicy wykonaną przez Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej należy zastosować stal pancerną ARMSTAL 500.

Pytanie nr 29:
W opisie technologii strzelnicy oraz na rysunkach występuje "MONITORING ZACHOWAŃ STRZELCA NA STRZELNICY" oraz "APARATURA NAGŁAŚNIAJĄCA DO PRZEKAZYWANIA KOMUNIKATÓW ORAZ ODTWARZANIA DŹWIĘKÓW" oraz "INSTALACJE PODSTAWOWE NA STRZELNICY" - sygnalizacja ostrzegawcza. Brak jest schematów i zestawienia elementów tych instalacji. Prośmy o informację czy mają być wykonywane, jeżeli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej.
Odpowiedź na pytanie nr 29:
Uzupełniono Zestawienie wyposażenia teletechnicznego strzelnicy (w tym: zestawienia elementów instalacji monitoringu zachowań strzelca na strzelnicy, aparatury nagłaśniającej do przekazywania komunikatów oraz odtwarzania dźwięków oraz instalacji podstawowych na strzelnicy - sygnalizacji ostrzegawczej). Zestawienie w tomie II., rozdział II.5. Instalacje niskoprądowe.

Pytanie nr 30:

Proszę o podanie parametrów technicznych dla niżej wymienionych opraw oświetleniowych:

	Kondygnacja		
Typ oprawy w projekcie	Piwnica	Parter	Piętro
AW15	78	78	46
5	27	98	28
19	4	2	0
B6	0	0	108
21	0	13	0
25	0	18	0
K1	0	2	0
K3	0	14	0
IF3	0	110	0
T6	0	0	28

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Poprawiono i uzupełniono legendy i oznaczenia na rzutach instalacji oświetleniowej: tom II., rozdział II.4. Instalacje elektryczne, rys. nr PAS-107-PW-IE-OSW-R01, PAS-107-PW-IE-OSW-R02, PAS-107-PW-IE-OSW-R03.

Parametry opraw są następujące:

AW15 *(po poprawkach oprawa nr AW2) - Point led*

5 *- Oprawa montowana w sufitach podwieszanych, modułowych lub kartonowo-gipsowych. Obudowa wykonana z blachy stalowej, biały pierścień. LED 4000K 22W 2500lm; dyfuzor: mrożony; odbłyśnik: aluminiowy, błyszczący; źródło: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000h pracy, CRI >80, SDCM 3; zasilacz: elektroniczny, zintegrowany z modułem LED*

19 *- Oprawa oświetlenia wewnętrznego typu LED 4000K, 22W nastropowa; obudowa: blacha stalowa, biały pierścień dyfuzor: mrożony; odbłyśnik: aluminiowy, błyszczący; zasilacz: elektroniczny, zintegrowany z modułem LED*

B6 *(po poprawkach oprawa nr 21) - Oprawa wąskostrumieniowa, stropowa, wpuszczana LED IP65 19W 2015 lm; Obudowa: Odlewa aluminiowy*

25 *- Naświetlacz o mocy 1000W.*

K1 *(po poprawkach oprawa nr 16) - Oprawa nastropowa z możliwością zwieszania LED 830 5350 lm 70W; Obudowa: blacha stalowa, lakierowana na biało; Dyfuzor: rozpraszająca błona termonpinalna; Zasilacz: elektroniczny, wewnątrz oprawy*

K3 *(po poprawkach oprawa nr 23) - Ceiling lights; Material: aluminium, glass, metal, stainless steel*

Power: 36.8 watts; Light flux: 4750 lumens; 3.000 Kelvin - warm white

IF3 *(po poprawkach oprawa nr 14) - Oprawa zwieszana LED 4000K 10100 lm 93W; Obudowa: cieśnieniowy odlew aluminiowy, malowany; Dyfuzor: szkło hartowane, matowe; Zasilacz: elektroniczny,wewnątrz oprawy*

T6 *(po poprawkach oprawa nr 22) - Oprawa dostropowa LED 3000K 7000lm 59W; Obudowa: aluminiowa lakierowana; Dyfuzor: PMMA, mikropryzmatyczny; Odbłyśnik: aluminiowy, matowy MIRO; Zasilacz: elektroniczny, poza oprawą.*

Pytanie nr 31:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat sposobu wykończenia drzwi stalowych bez przylgowych w zestawieniu jest zapis fornir naturalny, KOLOR: dąb szary przy czym drzwi mają posiadać ościeżnice stalową, niestety nie ma producenta który oferuje taki rodzaj drzwi.

Odpowiedź na pytanie nr 31:
Wykończenie drzwi stalowych bezprzylgowych: malowanie farbą na kolor RAL 7012.

Pytanie nr 32:
Sposobu podziału konstrukcji p.poż ślusarki aluminiowej ze względu na gabaryty przeszklenia, należy wprowadzić dodatkowe podziały ponieważ nie ma przebadanych o takich gabarytach szyb a nawet niektóre szyby nie są do wykonania przez hutę.
Odpowiedź na pytanie nr 32:
Ad 1. W zestawieniu witryn zewnętrznych (tom II., rozdział II.1. Architektura, rys. nr PAS-107-PW-A-Z-03) skorygowano podział ślusarki ppoż. aluminiowej, wprowadzając dodatkowe podziały szklenia tam, gdzie jest to konieczne.
W załączeniu rysunek.

Pytanie nr 33:
Akustyka wpisana w dokumentację dotyczy szyby czy konstrukcji ślusarki.
Odpowiedź na pytanie nr 33:
Akustyka wpisana w dokumentację dotyczy szyby.

Pytanie nr 34:
W pozycjach zestawienia Witryn zewnętrznych od Wz6 do Wz20 nie ma informacji o p.poż a wpisane jest zespolenie z szybą przeciwpożarową co autor miał na myśli ?
Odpowiedź na pytanie nr 34:
Dla witryn Wz1, Wz2, Wz2a, Wz2b, Wz3, Wz4a (przy osi C), Wz5, Wz6a (przy osi C), Wz9, Wz10, Wz11, Wz13, Wz14, Wz15, Wz16, Wz19, Wz20 nie jest wymagana klasa ochrony przeciwpożarowej.
Dla witryn Wz4 (przy osi B), Wz6 (przy osi B), Wz7, Wz12, Wz17, Wz18, wymagana jest klasa ochrony pożarowej EI60.

Pytanie nr 35:
W konstrukcjach zestawienia Witryn zewnętrznych od Wz1 do Wz20 jest podane g=31 zastosowanie szyby z takim parametrem powoduje, że szyba będzie bardzo ciemna tak naprawdę w pomieszczeniu będzie ciągle ciemno i trzeba będzie używać w dzień sztucznego światła. Czy to jest celowe założenie ?
Odpowiedź na pytanie nr 35:
Dla witryn zewnętrznych należy zastosować szyby z parametrem g=31 i jest to założenie celowe.

Pytanie nr 36:
Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 31 z dnia 21.02.2017 zamieścili Państwo zestawienie przykładowych typów opraw wraz z przyporządkowanymi im numerami:


Lista opraw

Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Moc przykładowa
1	ES-SYSTEM S.A.	CAMELEON [illegible]	18 W
2	ESSYSTEM	[illegible]	45 W
3	ESSYSTEM	[illegible]	48 W
4	ESSYSTEM	[illegible]	35 W
5	ESSYSTEM	CANOS [illegible]	22 W
6	ESSYSTEM	S6000 [illegible]	28 W
6A	ESSYSTEM	S6000 [illegible]	28 W
7	ESSYSTEM	COSMO [illegible]	50 W
8	ATM	[illegible]	55 W
9	ES-SYSTEM	TRANSPARENT chandelier 600	75 W
10	ESSYSTEM	[illegible]	76 W
11	ESSYSTEM	[illegible]	78 W
12	ESSYSTEM	[illegible]	51 W
13	ESSYSTEM	[illegible]	195 W
14	ESSYSTEM	[illegible]	93 W
15	Glashütte Limburg	[illegible]	
16	ESSYSTEM	LUNA LED 1/50	78 W
17	Glashütte Limburg	S6001	41 W
18	ESSYSTEM	S6000 LED 1005 FLOW	30 W

Lista opraw cd.

Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Moc przykładowa
18A	ESSYSTEM	TRANSPARENT WALL TRANSPARENT [illegible] 600 1xLED 15W DALI	18 W
19	ESSYSTEM	[illegible] OS 190	19 W
20	ESSYSTEM	SUNRAY UNO EVG	205 W
21	[illegible]	DEGA 66 874 LED [illegible]	24 W
22	ESSYSTEM	PYXIS 600 LED BIAŁ [illegible] DALI	59 W
23	DEGA	DEGA 66 858 LED 36,4W	42 W
24	ESSYSTEM	COSMO LED [illegible] W7 LED OPAL DALI	50 W
25	PHILIPS	[illegible]	1000 W
AM1	ESSYSTEM	MONITOR 1 IP65 HO 4x14W TA	
AM2	ESSYSTEM	POINT LED TA	
AM3	ESSYSTEM	[illegible]	
AM4	ESSYSTEM	VENSO LED HO 4x14W TA do [illegible]	
AM5	ESSYSTEM	[illegible]	
AM6	ESSYSTEM	[illegible]	
AM7	ESSYSTEM	[illegible]	
AM8	ESSYSTEM	[illegible]	
EW2	ESSYSTEM	[illegible]	
EW3	ESSYSTEM	[illegible]	
EW4	ESSYSTEM	MONITOR1 IP65 LED 1,2W TC	
EW5	ESSYSTEM	MONITOR1 IP65 LED 1,2W TC	

Zestawienie te nie odnajduje odzwierciedlenia w projekcie, który został przez Państwa udostępniony. Legenda na rzutach instalacji oświetleniowej wygląda następująco:



Odpowiedź na pytanie nr 36:

Poprawiono i uzupełniono legendę i oznaczenia na rzutach instalacji oświetleniowej: tom II., rozdział II.4. Instalacje elektryczne, rys. nr PAS-107-PW-IE-OSW-R01, PAS-107-PW-IE-OSW-R02, PAS-107-PW-IE-OSW-R03.

Rysunki w załączeniu.

Pytanie nr 37:

W odpowiedziach z dnia 21.02 w załącznikach „Karty doboru central wentylacyjnych .zip" nadal brakuje kart doboru central NW1. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Uzupełniono kartę centrali NW1a=NW1b, rysunek centrali oraz opis wymagań dla central.

Załącznik z rysunkiem i kartą

UZUPEŁNIENIE do 2 zestawu odpowiedzi z dn.03.03.2017 r. do odpowiedzi na pyt nr. 41

Pytanie:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki oraz zestawienie balustrad.
Odpowiedź:
Balustrady całoszklane:
Klatki schodowe KS1 i KS2 oraz hol główny – 1. piętro, antresola w hali basenowej (1.39) oraz korytarz przy saunach (1.19), balustrady klatek schodowych w holu głównym (3 klatki), widownia na hali basenowej (1.32), widownia przy sali sportowej, antresola przy hali sportowej - balustrady systemowe całoszklane, szkło mocowane punktowo do policzka biegu schodowego, wykończenie górnej krawędzi szklenia w postaci poręczy prostokątnej ze stali nierdzewnej, wypełnienie szkło laminowane bezpieczne 2x10 mm + 2x folia PVB, mocowanie liniowe systemowe.
Szczegóły mocowania wg rysunku detalu – pw_arch-d_6 (tom II., rozdział II.1. Architektura).
Pochwyty ze stali nierdzewnej (profil prostokątny) na klatkach schodowych: KS1, KS2, klatki schodowe w holu głównym, klatki schodowe w saunach KS5 i KS6, klatki schodowe przy sali sportowej, klatka schodowa w hali basenowej.
Wyceny balustrad poziomych należy dokonać na podstawie rysunków aranżacji: tom II., rozdział II.1. Architektura, rys. nr PAS-107-PW-A-AR-02, PAS-107-PW-A-AR-03.
Zestawienia balustrad klatek schodowych uzupełniono: tom II., rozdział II.1. Architektura, rys. nr PAS-107-PW-A-Z-10. Uzupełniono oznaczenia balustrad na rzutach aranżacji: tom II., rozdział II.1. Architektura, rys. nr PAS-107-PW-A-AR-02, PAS-107-PW-A-AR-03.
Dopuszcza się wykonanie balustrady systemowej innego typu po uzyskaniu zgody Zamawiającego oraz akceptacji autorów koncepcji.
Barierki schodów basenowych – wg opisu technologii niecek basenowych.

Wyjaśnienia treści SIWZ należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty przetargowej.

Wszystkie załączone dokumenty Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.blonie.pl

Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert.**
Termin składania ofert: 22.03.2017 r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi 22.03.2017 r. o godz. 11:15

Przy niniejszych odpowiedziach Zamawiający **załącza nową tabele elementów scalonych stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ**, zauważyć należy, że ww załącznik jest dokumentem dzięki któremu Zamawjacy będzie mógł porównać złożone w postępowaniu oferty, nie mniej jednak Wykonawcy mają zawrzeć wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i odpowiedziami do pytań.

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka