Błonie, dn. 17.11.2008r.

WZP-341/33/2008

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„ Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury w Błoniu"

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz.1058), Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań następującej treści:

Pyt. 1: *„Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się o udzielenie wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące przedmiotowego przetargu:*
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dołączenie do SIWZ załącznika – wykaz robót".

Odp. 1: Przy niniejszym piśmie, Zamawiający dołącza brakujący ***załącznik nr 4*** specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczący wykazu robót.

Pyt. 2: *„W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu, zwracamy się z następującym pytaniem dotyczącym spełnienia warunku udziału w postępowaniu:*
- *czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku: Doświadczenie- pkt 2.1- wykonanie budynku użyteczności publicznej / szpitalnego, administracyjnego / kubaturowego, o kubaturze ok. 35000 m³ o podobnym stopniu skomplikowania, wyposażonych w instalacje wentylacji i nagłośnienia, o wartości powyżej 10 mln zł."*

Odp. 2: **NIE -** Zamawiający **nie uzna** wykonania budynku użyteczności publicznej /szpitalnego, administracyjnego/, za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia zostały określone w rozdz. VI w pkt 2.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pyt. 3: *„W związku z istotnymi brakami w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego - np. brakiem jakiejkolwiek dokumentacji dotyczącej architektury wnętrz, co uniemożliwia wycenę m.in. poz. 2-6 przedmiaru „Wyposażenie", wnosimy o zamieszczenie kompletnej SIWZ na stronie internetowej lub udzielenie wyczerpującego wyjaśnienia wszystkim wykonawcom o sposobie jej pobrania. Obowiązek zamieszczenia pełnej SIWZ wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych art. 38 ust.1, 2.*
Jednocześnie w związku z powyższym prosimy o wyznaczenie terminu składania ofert zgodnie z art. 43 ustawy Pzp tj. min. 20 dni od daty udostępnienia kompletnej SIWZ wykonawcom.

Odp. 3: Zamawiający wyjaśnia poz. 2-6 przedmiaru „Wyposażenie":
poz. 2 - scena składana ze schodkami w sali wielofunkcyjnej;
podesty modułowe, rozbierane w konstrukcji z profili aluminiowych z płytą antypoślizgową i wodoodporną (np. typ PAL-3 firmy WAMAT),
schody przy scenie rozbieralnej modułowe, rozbieralne (np. typ POR-2 firmy WAMAT),
wygłuszenie sali wielofunkcyjnej – opis Technologia sceniczna str. 14 i 15,
poz. 3 - widownia; trybuny teleskopowe modułowe, 12 rzędowe rozsuwane elektrycznie, krzesła kładzione (składane siedziska i oparcia), tapicerowane w kolorze niebieskim (np. typ TW-2 firmy WAMAT),

poz. 4 - zabudowa meblowa szatni – lady;
lada szatniowa rysunki rzutów Projekt wykonawczy oraz opis Architektura str. 19,
poz. 5 - wieszaki na ubrania w szatni;
stalowe, chromowane, mocowane do ściany (np. firmy GOWMET),
poz. 6 - ścianki systemowe z drzwiami wydzielające kabiny sanitariatów;
rysunki rzutów Projekt wykonawczy oraz opis Architektura str. 25,

Zgodnie z zapisem w SIWZ w rozdz. II pkt 6, jeżeli określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów technicznych i jakościowych jakie wystąpiły w projekcie.

Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązek zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej wynika z art. 42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a nie w przywołanym przez Wykonawcę art. 38 ust.1, który daje Wykonawcy możliwość zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a ust.2 nakazuje Zamawiającemu zamieścić na tej stronie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający wyjaśnia również, iż zgodnie z art. 43 ustawy Prawo zamówień publicznych wyznaczony termin składania ofert w przypadku robót budowlanych przedmiotowego zamówienia jest terminem nie krótszym niż 20 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z rozdz. XIV- sposób obliczenia ceny, wymaga się aby cena ofertowa wynikała z kosztorysu ofertowego uproszczonego na podstawie załączonych przedmiarów robót. W związku z powyższym uzupełnia się rozdz. XVIII „Zawartość ofert" dodając pkt – uproszczony kosztorys ofertowy, jako dokument który musi zawierać złożona oferta.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wymagają przedłużenia terminu składania ofert, jednak Zamawiający mając na uwadze wspólne dobro w prowadzonym postępowaniu ***przedłuża termin składania ofert.***

Nowy termin składania ofert to 02.12.2008r. godz. 11:00
Miejsce składania ofert bez zmian Urząd Miasta i Gminy Błonie, ul. Rynek 6 05-870 Błonie Ratusz, pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

Załącznik nr 4

Nr spr. .....

Zamawiający: Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

Nazwa i adres Wykonawcy: .....
.....

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT ZGODNIE Z SIWZ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT ODPOWIADAJĄCYCH CHARAKTEROWI ZAMÓWIENIA

zadanie: .....
.....

L.p.	Rodzaj i zakres zamówienia (opis wykonanych robót odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, zgodnie z SIWZ)	Całkowita wartość robót	Data wykonania robót początek-zakończenie	Miejsce wykonania i nazwa Zamawiającego

* przedstawić opis ww robót podając dane potwierdzające spełnienie wymogów SIWZ oraz przedstawić na nie referencje, iż zostały wykonane z należytą starannością i w terminie. Referencje winny być opisane w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

....
miejscowość i data pieczątka i podpis Wykonawcy