URZĄD MIASTA I GMINY
w Błoniu
05-870 BŁONIE, Rynek 6
tel./fax (022) 7253067

Błonie, dn. 23.12.2008r.

WZP-341/34/2008

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„ Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury w Błoniu"

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz.1058), Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań następującej treści:

Pytanie 1: Posadzki pomieszczeń technicznych na przekrojach są opisane jako posadzki z żywicy epoksydowej z posypką antypoślizgową, natomiast na rzutach zostały opisane jako beton malowany. Proszę o wyjaśnienie jaką posadxkę mamy ująć w wycenie.

Odpowiedź:
W pomieszczeniach technicznych wykończenie posadzek to żywica epoksydowa z posypką antypoślizgową i taką należy ująć w wycenie.

Pytanie 2: Czy szachty instalacyjne, w których prowadzone są kanały wentylacyjne (np. na rysunku Sw.01.04. instalacji wentylacji i klimatyzacji, szacht między osiami A.2-2/C-D oraz szacht między osiami 9-10/F-I) posiadają wydzielenie pożarowe i w związku z powyższym należy dać klapy przeciwpożarowe dla wyjścia instalacji wentylacji z szachtów?

Odpowiedź:
Na stropachnie nie potrzeba żadnych wydzieleń pożarowych patrz projekt instalacyjny. Na odcinkach pomieszczeń, których nie obsługuje instalacja wentylacji i klimatyzacji szachty są obudowane ścianką murowaną grubości 12 cm

Pytanie 3: Proszę o uszczegółowienie rozmiaru belek prefabrykowanych stropowych typu R, ze względu na rozbieżności opisu technicznego i opisów belek na rysunkach konstrukcji. W opisie mamy wymienione 3 rodzaje belek: 39x40, 49x50, 59x60cm z rysunków można natomiast wyczytać: BP-1 49x60, BP-2 39x40, BP-2 49x60, BP-3 39x40, BP-4 59x60.

Odpowiedź:
Zastosować belki prefabrykowane wg zamieszczonych rysunków konstrukcji.

Pytanie 4: Prosimy o sprecyzowanie jak wykonana jest posadzka tarasu. Na rzutach mamy opisany jako gres, a na przekroju i w opisie jako płytki betonowe.

Odpowiedź:
Posadzkę tarasu należy wykonać jako płytki chodnikowe zgodnie z warstwami posadzki Dt-1.

Pytanie 5: W związku z koniecznością uwzględnienia w ofercie odpowiedzi Zamawiającego na zapytania oferentów ponawiamy prośbę o przesunięcie terminu przetargu na dzień 16.01.2009.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert podany w ogłoszeniu oraz SIWZ.

Pytanie 6: Jakie urządzenia i sprzęt należy ująć w ofercie w ramach wyposażenia wnętrza budynku (sala wielofunkcyjna i sala rady).

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadał już, iż w wycenie należy ująć koszt kompletnego wyposażenia Sali Wielofunkcyjnej. Nie wycenia się wyposażenia meblowego Sali Rady, wycenić należy tylko nagłośnienie (mikrofony, głośniki).

Odpowiedzi zamieszczane już były w informacjach dla Wykonawców na stronie internetowej w dn. 11.12.2008r., w dn. 16.12.2008r. oraz przesłane faksem i pocztą do Wykonawców, którzy zaznaczyli swój udział w toczącym się postępowaniu.

Pytanie 7: Czy Zamawiajacy dopuszcza aby (zgodnie z obowiazującymi przepisami Prawa zamówień publicznych) w załączniku nr 7 podać jedynie zakresy robót planowanych do podzlecenia?

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadał już na zadane pytanie, odpowiedź zamieścił dla wszystkich na stronie internetowej w dniu 16.12.2008r. oraz przesłał faksem i pocztą do Wykonawców, którzy zaznaczyli swój udział w toczącym się postępowaniu.

Zamawiający raz jeszcze odpowiada, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z rozdz. VII SIWZ, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. Zamawiający zmienił już właśnie przy wspomnianych odpowiedziach załącznik nr 7, a jego nowy wzór załączył.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty przetargowej, nie wymagają one przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert to 30.12.2008r. godz. 11:00

Miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.

Otwarcie ofert 30.12.2008r. godz.11:15

BURMISTRZ

mgr Zenon Reszka