URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 725 30 04, fax 022 725 30 67
(23)

Błonie, dnia 07.07.2009r.

Nr spr. WZP-341/26/2009

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa boiska do piłki nożnej wraz z niwelacją całego terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach, Gmina Błonie.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz.1058), Zamawiający udziela wyjaśnienia do pytania następującej treści:

Pytanie: Inwestor w Specyfikacji Technicznej podaje wypełnienie granulatem EPDM, proszę jasno określić jakiego koloru ma być ten granulat oraz czy można zastosować w/w produkt z recyklingu ?

Odpowiedź: Należy zastosować granulat koloru czarnego, ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania granulatu pochodzącego z recyklingu pod warunkiem przedstawienia na w/w atestu PZH.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Termin składania ofert to 16.07.2009r. godz. 11:00

Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta. **Otwarcie ofert 16.07.2009r. godz.11:15**

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Bożena Hofman