URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 26.10.2012 r.

WZP.271.33.2012

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie przedsięwzięcia: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Błonie" termomodernizacja budynków:
1. Domu Kultury nr 1 w Radzikowie,
2. Domu Kultury nr 2 w Radzikowie,
3. Przedszkola nr 3 przy ul. Poniatowskiego w Błoniu,
4. Przedszkola nr 4 przy ul. Grodziskiej w Błoniu,
5. Przedszkola nr 5 w Radzikowie,
6. Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Poniatowskiego 19 w Błoniu.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy płyty azbestowe, papę Zamawiający zutylizuje we własnym zakresie, czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wykonawca musi uwzględnić w ofercie utylizacje płyt azbestowych i papy.

Pytanie nr 2

Przedszkole nr 3 prosimy o potwierdzenie grubości i powierzchni ocieplenia granulatem z wełny mineralnej.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Ocieplenie całego stropodachu Przedszkola nr 3 granulatem grubości min 17 cm (zgodnie z projektem).

Pytanie nr 3

Obliczono błędnie ilość kołkowania styropianów winno być powierzchnia pomnożona przez ilość kołków.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Stosować 6 kołków na 8^2 i 8 kołków na narożach.

Pytanie nr 4

Czy drabiny na dach mają być malowane antykorozyjnie czy ocynkowane?

Odpowiedź na pytanie nr 4
Drabiny na dach ocynkowane.

Pytanie nr 5
Jakiej grubości blachy należy zastosować na parapety i obróbki?

Odpowiedź na pytanie nr 5
Grubość blachy parapetów zgodnie z projektem 0,55 mm

Pytanie nr 6
Przedszkole nr 3. Bramy uchylne – czy mają być ocieplone, ile pilotów ma być wycenionych? Jakie wyposażenie ma być uwzględnione w ofercie?

Odpowiedź na pytanie nr 6
Bramy uchylne Przedszkola nr 3 należy wykonać z ociepleniem, ilość pilotów - 3 szt.

Pytanie nr 7
Przedszkole nr 3 - czy występuje licowanie ścian płytkami klinkierowymi, brak w przedmiarach.

Odpowiedź na pytanie nr 7
W Przedszkolu nr 3 nie występuje licowanie ścian płytkami klinkierowymi.

Pytanie nr 8
SP nr 1 poz. 8 – ogrodzenie, czy ma być ponownie zamontowane istniejące ogrodzenie. Jeżeli ma być zamontowane nowe ogrodzenie prosimy je opisać.

Odpowiedź na pytanie nr 8
W Szkole Podstawowej nr 1 należy ponownie zamontować istniejące ogrodzenie.

Pytanie nr 9
SP nr 1 poz. 53 – jaką grubość płyt styropianowych należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 9
Na dachu głównym Szkoły Podstawowej nr 1 ułożyć styropian laminowany grubości 12 cm $\lambda = 0{,}040$ W/mk.

Pytanie nr 10
Jakie wyłazy dachowe mają być wycenione - proszę podać wymiar, materiał, klasę odporności ogniowej?

Odpowiedź na pytanie nr 10
Wyłazy dachowe o wymiarach 80x80 cm, EI = 30.

Pytanie nr 11
Czy kraty mają być wymienione na nowe, czy mają być istniejące pomalowane zgodnie z ST?

Odpowiedź na pytanie nr 11
Należy zamontować istniejące kraty i pomalować zgodnie z ST.

Pytanie nr 12
W projekcie występują siatki ociepleniowe o różnej gramaturze 145;165 i 175gr/m² która ma być wyceniona?

Odpowiedź na pytanie nr 12
Gramatura siatki zgodnie z projektami (odpowiedź udzielona w dniu 24.10.2012 r.).

Pytanie nr 13
Prosimy opisać w jakich obudowach ma być rurarz c.o.

Odpowiedź na pytanie nr 13
Obudowa rur zgodnie z projektami (odpowiedź udzielona w dniu 24.10.2012 r.).

Pytanie nr 14
Prosimy o powiadomienie dyrektorów szkół o możliwości wizji lokalnej i udostępnienia pomieszczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 14
Dyrektorzy zostali powiadomieni.

Pytanie nr 15
Czy kraty doświetleń piwnicy podlegają wymianie na nowe?

Odpowiedź na pytanie nr 15
Kraty piwniczne nie ulegają wymianie, należy je pomalować zgodnie z ST.

Pytanie nr 16
Prosimy o zamieszczenie rzutów i przekrojów budynków z wymiarami.

Odpowiedź na pytanie nr 16
Zwymiarowane przekroje i rzuty znajdują się w projektach poszczególnych obiektów.

Pytanie nr 17
Prosimy o zamieszczenie audytów energetycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 17
Ze względu na to, że audyty zawierają koszty inwestycji, zostaną one przekazane Wykonawcy, po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pytanie nr 18
Czy drzwi aluminiowe mają mieć pakiet 3 szybowy?

Odpowiedź na pytanie nr 18
Drzwi zewnętrzne aluminiowe muszą osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U = 1,6W/m^2 K.

Pytanie nr 19
Jakie szyby bezpieczne mają być wycenione w stolarce drzwiowej?

Odpowiedź na pytanie nr 19
Należy zastosować szkło bezpieczne.

Pytanie nr 20
Czy szyby w oknach mają być bezpieczne?

Odpowiedź na pytanie nr 20
Nie.

Pytanie nr 21

Prosimy, o wyjaśnienie następujących rozbieżności w dokumentacji przetargowej:

1. W przekroju A-A rys. nr 4/5 występuje styropian laminowany gr. 16 cm, natomiast w przedmiarze w poz. 29 ujęto styropian gr. 16 cm. Powyższa różnica występuje w dokumentach Przedszkola.

2. Natomiast w dokumentacji Szkoły Podstawowej, w przekroju B-B również występuje styropian laminowany gr. 12 cm, a w przedmiarze w poz. nr 53 występują płyty styropianowe o nieokreślonej grubości.

Prosimy o informacje, jakie warstwy izolacyjne i pokrywcze na dachach budynków należy ująć w ofercie.

Odpowiedź na pytanie nr 21

ad 1. Należy zastosować styropian laminowany grubości 16 cm – dotyczy Przedszkola nr 3

ad 2. Na dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 1 ułożyć styropian laminowany grubości 12 cm $\lambda = 0{,}040$ W/mk.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wymagają wprowadzenia zmian przy sporządzeniu oferty przetargowej, a tym samym dodatkowego czasu niezbędnego do przygotowania oferty zgodnie z zamieszczonymi odpowiedziami za zadane pytania.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian: 31.10.2012 r. do godz. 11:00

Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.10.2012 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ

mgr Zenon Reszka