



OZNACZENIA:

1) grzejnik z podłączeniem bocznym



1) grzejnik z podłączeniem dolnym



- zasilanie c.o.
- powrót c.o.

UWAGI:

- wszystkie grzejniki wyposażyć w zawory odpowietrzające
- na gałązkach przy grzejnikach zamontować zestawy z zaworami odcinającymi,
- grzejniki montowane w zabudowach bez głowic termostatycznych
- gałązki grzejnikowe 20x2,8
- minimalna długość gałązki 0,5m,
- odpowietrzenie na pionie wykonać wg zał. schematu



"SIGMA" Maria Ignaczewska
02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 4/37
tel/fax: 0-22 885 64 35, 885 64 19; kom. 0501 075 015
e-mail: sigma1@bisan.com.pl, sigma.projekt@post.pl

Obiekt i adres	PRZEDSZKOLE NR 5 W RADZIKOWIE dz. ewid. 3/194 obręb 29 Radzików			
Inwestor	Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, Błonie			Stadium PB
Tytuł rysunku	Rozwinięcie instalacji c.o.			Skala:
	Imię i nazwisko	Data	Podpis	Rys.
Autor projektu	mgr inż. Maria Ignaczewska upr. nr St 121/86	09. 2012		2
Sprawdzający	mgr inż. Roman Strzelczyk upr. nr RINB-VI-U-7342/61/98	09. 2012		