PWS
LK-15/1114

2 1 0 1 2

CYFROWY
PROGRAMATOR
ASTRONOMICZNY
CPA 3.1

1	2	3	4	5	6

KWh
3-faz

4xLY 25 mm²
3xLY 25 mm²
L1, L2, L3

L1
L2
L3

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2 L1/Z
L1/R
4 Z
6 L1/K1
8 L1/K2
10 L1/R
12
14 L1/K1
16 L1/K2
18 L1/R
20
22 L1/K1
24 L1/K2

L
L
N

BK2
S301B/A6

BK1
S301B/A6

BKR
S301B/A6

PWS LK-15/1114					
Oznaczenie tabliczki	R	Z	0	K1	K2
Nr Styku	Kąt obrotu				
	90°	45°	0°	45°	90°
1 - 2	X				
3 - 4		X			
21 - 22				X	
19 - 20					X
17 - 18	X				
15 - 16		X			
13 - 14				X	
11 - 12					X
9 - 10	X				
7 - 8		X			
5 - 6				X	
23 - 24					X

R - załączanie ręczne
Z - załączanie zegarem
0 - wyłączone
K1 - załączanie kaskadowe z
K2 - załączanie kaskadowe z

40A
S 303B

ŁOZ-23
200A

LS-47
3 x 90A

LS-47
3 x 90A

LS-47
3 x 90A

230V

230V

230V

WTN-00\gF
SLP-00

125 125 25/125 25/125 25/125 25/125

L1, L2, L3

L1, L2, L3

N

PN

R<30Ω

YAKY 4 x 120
St. Trafo nr 81

YAKY 4 x 35
słup nr 1/1

YAKY 4 x 35
słup nr 2/1

YAKY 4 x 35
słup nr 3/1

1 2 3 4 5 6

"ELEKTROLAND"	Nr rys.
FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWA INSTALACJE I SIECI ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 kV 37-450 St.Wola ul. Partyzntów 4/38 tel.(0-15)844-04-02 tel.kom. 0502-51[illegible]	1

ANDRZEJ KOWALSKI
Inżynier elektryk

Obiekt :	Branża :	Faza oprac.
Przebudowa ul. Przemysłowej w Stalowej Woli	Upr. bud. do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i projektowania w ograniczonym zakresie w spec. instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne nr ew. 35/Tbg/88, 77/Tbg/89, POKE/A/1379/01 050/E/4136/Rz/2005, D/056/439/Rz/2005	
Nazwa rysunku : Schemat szafy oświetlenia ulicznego	**Autor :** Tomasz Kowalski **Sprawdzał :** Andrzej Kowalski	**Data :** 05.2008