Błonie, dnia 23.02.2016 r.

URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel: 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

WZP.271.6.2016

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Poprzecznej w miejscowości Błonie

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew. Jeżeli nie to prosimy o informację po czyjej stronie będzie jej pozyskanie.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Na przebudowywanym odcinku ulicy Szarych Szeregów i ulicy Poprzecznej nie ma drzew, które są konieczne do wycinki.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację, czy z uwagi na brak dostępności prefabrykowanych szczelnych studni kanalizacji deszczowej o średnicy Dn1400, jakie przewiduje projekt, Zamawiający dopuszcza zastosowanie dostępnych, większych studni Dn1500, analogicznie do wcześniej wybudowanego odcinka w ul. Kamosińskiego.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zmianę średnicy studni z DN1400 na DN1500.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowo kostki Holland na ścieki przykrawężnikowe.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki betonowej typu Holland na ścieki przykrawężnikowe.

Pytanie nr 4

W projekcie Wykonawczym ul. Poprzecznej w miejscowości Błonie Wrzesień 2009 jest zapis „Przestawienie słupów elektrycznych wg odrębnego opracowania". Czy Zamawiający przewiduje ingerencję w istniejącą infrastrukturę? Jeśli tak, to prosimy o przedstawienie rozwiązania projektowego.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie przewiduje ingerencji w istniejącą sieć energetyczną i oświetleniową.

Pytanie nr 5

W celu przygotowania rzetelnej oferty Wykonawca wnosi o przedstawienie aktualnej mapy ZUD z uzbrojeniem dla zakresu objętego Zamówieniem.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Mapa z aktualnym stanem sieci uzbrojenia drogi zostanie przedstawiona w momencie podpisania umowy z Wykonawcą robót.

Pytanie nr 6

Humus pozyskany na placu budowy nie spełnia wymagań w zakresie ponownego użycia. W związku z powyższym prosimy o zmianę w przedmiarze o dodatkową pozycje zakupu humusu.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Przedmiary robót ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowią podstawy obliczenia ceny oferty. Załączone przedmiary robót należy traktować jako materiały pomocnicze przy obliczaniu ceny.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni Dn 1500 tj. większych (korzystnie wpływających na retencję) w zamian studni DN 1400 przewidzianych w Projekcie.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie nr 8

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że skalkulować należy wyłącznie przedstawione zjazdy w Dokumentacji Projektowej (dotyczy obu ulic).

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Tak, potwierdzamy o kalkulacji zjazdów przedstawionych w projektach.

Pytanie nr 9

Czy dopuszczalna jest modyfikacja zamieszczonego przez Zamawiającego Przedmiaru Robót?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Przedmiary robót ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowią podstawy obliczenia ceny oferty. Załączone przedmiary robót należy traktować jako materiały pomocnicze przy obliczaniu ceny.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie zastosowanej kolorystyki nawierzchni ulic i zjazdów.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Kolorystyka nawierzchni ulic, zjazdów i dojść do furtek, zgodnie z zapisami w projektach.

Pytanie nr 11

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa 0/31,5 na podbudowę pod ciągami pieszo-jezdnymi.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa 0/31,5 na podbudowę pod ciągami pieszo jezdnymi.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje ingerencji w infrastrukturę telekomunikacyjną (w szczególności kanalizację podziemną) występującą na placu budowy.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający nie przewiduje ingerencji w infrastrukturę telekomunikacyjną.

Pytanie nr 13

Proszę o załączenie kosztorysu na kanalizację deszczową w wersji edytowalnej lub w Normie.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Wszystkie dokumenty do przetargu załączone są w formacie pdf.
Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formacie ath.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty przetargowej. Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert.**

Termin składania ofert pozostaje bez zmian: 03.03.2016 r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.03.2016 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka