URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 03.03.2016 r.

WZP.271.8.2016

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. **„Rozbudowa ulicy Łąki w Błoniu (etap II), na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 4108W (ul. Poniatowskiego) i drogą gminną nr 410128W".**

2. **„Przebudowa drogi gminnej nr 410129W wraz z budową oświetlenia ulicznego w m. Kopytów i Kopytów Majątek, na odcinku w km 0+170 do km 1+412,58 (na odcinku od istniejącej nakładki asfaltowej) ".**

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z poźn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień następującej treści:

Pytanie nr 1:
Prosimy o załączenie załącznika nr 8 o dysponowaniu w pełni sprawnym sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w dniu 29.02.2016 r., modyfikację SIWZ regulującą tą kwestię.

Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie ze w załączniku nr 7 wykaz osób należy wykazać tylko wykaz osób spełniających warunek opisany w pkt 2.3.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3:
Proszę o jednoznaczne wskazanie głębokości osadnika wpustów deszczowych. Rysunek 2.3.1 wskazuje głębokość 1,0 m, a profile np. rysunek 2.2.4 ok. 1,8 m.

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Głębokość każdego osadnika wpustu deszczowego jest inna, można ją odczytać z profilu. Rysunek 2.3.1. projektu odwodnienia nie wskazuje głębokości osadnika o wartości 1,0 m. Wartość 1,0 m dotyczy podstawy studni.

Pytanie nr 4:
Opis techniczny projektu odwodnienia mówi o regulatorze przepływu 2,0l/s w studni osadnikowej fi 1200 mm. Proszę o wskazanie typu regulatora oraz załączenie szczegółu jego montażu.

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Należy zastosować regulator przepływu typu stożkowego z kołnierzem do montażu na ściance zbiornika. Montaż regulatora należy wykonać zgodnie z wytycznymi oraz zaleceniami producenta zastosowanego produktu.

Pytanie nr 5:
Proszę o doprecyzowanie czy studnie rewizyjne mają być wykonane z kinetami. Jeżeli tak to jakiej wysokości ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zgodnie z przedmiarem pozycja (P50) należy przewidzieć uformowanie kinety z betonu hydrotechnicznego.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający dopuści studnie rewizyjne i osadnikowe jako betonowe zamiast żelbetowych ?

Odpowiedź na pytanie nr 6:
Projektant dopuszcza wykonanie studni betonowych o parametrach technicznych nie gorszych niż zastosowane w projekcie.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew kolidujących z prowadzonymi pracami ?

Odpowiedź na pytanie nr 7:
Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie uzyskane na etapie realizacji przedmiotowego projektu znajdują się u Inwestora w projekcie budowlanym.

Pytanie nr 8:
Kto ponosi opłaty za wycinkę drzew – Zamawiający czy Wykonawca ?

Odpowiedź na pytanie nr 8:
Wszystkie koszty związane z wycinką drzew ponosi wykonawca robót.

Pytanie nr 9:
Czy podbudowa bitumiczna na ul. Łąki ma być wykonana na asfalcie zwykłym 35/50 czy na modyfikowanym ?

Odpowiedź na pytanie nr 9:
Podbudowa z betonu asfaltowego powinna być wykonana z asfaltu drogowego zwykłego 35/50.

Pytanie nr 10:
Brak jest STWiOR na stabilizację kruszywa cementem na ul. Łąki. Jaki rodzaj kruszywa (naturalne czy łamane) ma być stabilizowany ? Czy stabilizację można wykonać na miejscu czy ma być dowieziona z wytwórni stacjonarnej ?

Odpowiedź na pytanie nr 10:
Stabilizację kruszywa cementem należy wykonać w wytwórni stacjonarnej z zastosowaniem kruszywa łamanego.

Pytanie nr 11:
Czy ścieżka rowerowa na ul. Łąki ma mieś kolor czerwony, czy naturalny kolor mieszanki mineralno -bitumicznej ?

Odpowiedź na pytanie nr 11:
Ścieżkę rowerową zaprojektowano do wykonania w kolorze czerwonym.

Wyjaśnienie i modyfikacje treści SIWZ nie wymagają wprowadzenia zmian przy sporządzeniu w oferty przetargowej, Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert informując jednocześnie że ww odpowiedzi są integralną częścią SIWZ.**

Termin składania ofert pozostaje bez zmian: 08.03.2016 r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.03.2016 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka