URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Mazowsze.
serce Polski

Błonie, dnia 28.07.2020 r.

WZP.271.11.2020

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa drogi gminnej nr 410132W (ul. Majątkowa) w miejscowości Łaźniew, gmina Błonie

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:
- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.
Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej

perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia zmiany terminu wykonania robót związanych z pandemią COVID-19.

Pytanie nr 2

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy związanych z pandemią COVID-19 - obowiązuje ryczałt.

Pytanie nr 3
Proszę o dołączenie projektu stałej organizacji ruchu.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Stała organizacja ruchu zostanie dostarczona po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 4
Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie progu zwalniającego wyszczególnionego na str. 7 opisu technicznego? Jeśli tak to proszę o podanie jego wymiarów oraz konstrukcji.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie progu zwalniającego - liniowy próg zwalniający typu „U-16d".
Liniowy próg zwalniający listwowy U-16d o ograniczonej prędkości przejazdu 18-20 km/h.
Próg wykonany w technologii z kostki betonowej.

liniowy próg zwalniający „U-16d"



Pytanie nr 5
Poproszę o udostępnienie formularza oferty i załączników niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty w wersji edytowalnej.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Wszystkie dokumenty Zamawiający udostępnia w wersji .pdf.

Pytanie nr 6
Proszę o wyjaśnienie technologii wykonania robót gdyż w projekcie budowlanym określa się wykonanie warstwy wyrównawczej AC 11 W 50/70 zmiennej grubości, natomiast w szczególne konstrukcyjnym projektu jak i przedmiarze podano wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej o gr. 4 cm., a w SIWZ podano gr. 5 cm i więcej.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Należy przyjąć wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm (miejscowo może być więcej).

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający posiada stosowne zezwolenia wynikające z przepisów.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający posiada wymagane zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z zaświadczeniem Starosty Warszawskiego Zachodniego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót.

Pytanie nr 8
Czy stała organizacja ruchu dotyczy całego odcinka drogi czy tylko progu zwalniającego. Proszę o określenie typu progu do wykonania oraz technologii wykonania. Ponadto czy stała organizacja ruchu będzie wymagała objęcie większego terenu obszaru (np. obszar zabudowany, skrzyżowania itp.)

Odpowiedź na pytanie nr 8:
SOR dotyczy tylko progu zwalniającego.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie progu zwalniającego - liniowy próg zwalniający typu „U-16d".
Liniowy próg zwalniający listwowy U-16d o ograniczonej prędkości przejazdu 18-20 km/h.
Próg wykonany w technologii z kostki betonowej.
SOR nie wymaga objęcia większego obszaru.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Uwaga! Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
Nowym terminem składania ofert jest dzień: 07.08.2020 r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.08.2020 r. o godz. 11:15.

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka