URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, 16.07.2021 r.

WZP.271.4.2021

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Remont drogi gminnej ul. Jana Pawła II na odcinku od DW579 do ul. Piłsudskiego, w zakresie wymiany nawierzchni oraz przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II rejonie al. Norwida, w zakresie budowy zatoki autobusowej w m. Błonie "

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Działając zgodnie z art. 284. ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. ((Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1
Czy do wzmocnienia nawierzchni należy użyć siatki z kordu stalowego jak jest w przedmiarze czy siatki stalowej typu lekkiego jak jest w dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Do wzmocnienia nawierzchni należy użyć siatki z kordu stalowego.

Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert**.

- Termin składania ofert: **23.07.2021 r. do godz. 10:00**
- Otwarcie ofert nastąpi : **23.07.2021 r. do godz. 12:00**

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka