URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, 03.09.2021 r.

WZP.271.8.2021

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Przebudowa ul. Solidarności w miejscowości Błonie, na odcinku od ul. Powstańców do ul. Kamosińskiego oraz fragmentu ul. Poprzecznej wraz z budową kanalizacji deszczowej".

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Działając zgodnie z art. 284. ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. ((Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1
W nawiązaniu do przetargu na budowę Kanalizacji deszczowej w ul. Solidarności w miejscowości Błonie prosimy informacje, czy do budowy zamiast rur litych SN 8 DN 400, DN 500, DN 600 można zastosować rury SN 8 PP.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury PP do kanalizacji zewnętrznej , ale mają być to rury SN8, lite, łączone na uszczelkę.

Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert**.

- Termin składania ofert: **08.09.2021 r. do godz. 10:00**
- Otwarcie ofert nastąpi : **08.09.2021 r. do godz. 12:00**

BURMISTRZ
mgr Henon Keszka