Błonie, dnia 27.05.2022 r.

**WZP.271.12.2022**

Dot: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

***Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu o budynek sportowo–oświatowy sali sportowej wraz z przebudową fragmentu istniejącego budynku szkoły, dostosowaniem istniejącego budynku do wymagań ppoż., rozbiórką istniejącego budynku Sali gimnastycznej, budową podziemnego zbiornika retencyjnego na wodę deszczową o pojemności 10m$^3$, przebudową sieci cieplnej, budową instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW (mikroinstalacja) na działce nr ew. 38 obr. 0015 przy ul. Narutowicza 21 w Błoniu***

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

**Pytanie nr 1**

*Czy Zamawiający dopuszcza zamianę podkonstrukcji sufitu z ukrytej na zwykłą? „Sufit podwieszony panelowy z siatki stalowej cięto-ciągnionej, wandaloodporny, panele 60x180cm, montaż z dystansem od ściany, oczko siatki R16x8-2x1,5mm, przezierność ok. 50%, panele malowane R16x8-2x1,5mm, przezierność ok. 50%, panele malowane proszkowo na kolor RAL9007, profil nośny typu Z wzdłuż krótszych boków paneli, system Vario 600x1800 SCC RBS2 Z f-my Barwa System lub równoważny. Strop nad sufitem nietynkowany, malowany z instalacjami na kolor antracytowy - kompleksowe wykonanie" – ten model przez ukrytą krawędź ma bardzo wysoką cenę.*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Ze względu na konieczność zapewnienia parametru wandaloodporności w stosunkowo nisko zawieszonych sufitach korytarzy szkolnych, zwłaszcza przy sali sportowej nie dopuszcza się zmiany podkonstrukcji na zwykłą.

ZENON
FRANCISZEK
RESZKA

Elektronicznie podpisany przez ZENON FRANCISZEK RESZKA
Data: 2022.05.27 15:20:34 +02'00'