URZĄD MIASTA I GMINY
w Błoniu
05-870 BŁONIE, Rynek 6
tel. (22) 723 0001, fax (22) 723 3067

Błonie, dnia 17.06.2008r.

Nr spr. WZP-341/15/2008

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu na działce ew. nr 25 obręb 22 przy ul. Poniatowskiego 19, gmina Błonie.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Specyfikacji Technicznej w postępowaniu jak wyżej:

Pyt.1: Zamawiający w Specyfikacji wymaga, aby Wykonawca do oferty dołączył między innymi aprobatę techniczną ITB nawierzchni sportowych oraz atest niepalności.
Zewnętrzne nawierzchnie sportowe nie są objęte mandatami udzielonymi przez Komisję Europejską na opracowania Europejskich Norm Zharmonizowanych. Ponadto nawierzchnie nie występują na liście wyrobów budowlanych Ministerstwa Infrastruktury. Wobec powyższego Aprobata Techniczna ITB nie jest wymagana , a Rekomendacja ITB jest dokumentem dobrowolnym i nieobowiązkowym.
Proszę o zniesienie wymogu załączenia do Aprobaty lub Rekomendacji ITB dla oferowanej nawierzchni sportowej, a pozostawienia wymogu załączenia do oferty atestu higienicznego PZH.

Odp.: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Aprobaty lub Rekomendacji ITB lub innego wiarygodnego dokumentu, który umożliwi weryfikację oferowanego produktu pod kątem wymaganych parametrów technicznych np. badania laboratoryjne. Przedstawione badania lub inny dokument muszą być wystawione przez uprawnioną i niezależną od producenta nawierzchni jednostkę uprawnioną do tego typu badań.

Pyt. 2: ***Proszę o dopuszczenie traw piłkarskich innych producentów, o jakości nie gorszej od trawy wymienionej w Specyfikacji lecz o grubości włókna 145 mikronów.***
Grubość włókna o tej wartości jest bardzo typowy dla specjalistycznych traw piłkarskich pozytywnie ocenianych przez międzynarodowe federacje sportowe FIFA i UEFA co jest najważniejszym kryterium przydatności nawierzchni dla użytkowników boisk piłkarskich.

Odp.: Zamawiający **dopuszcza** trawy piłkarskie wszystkich producentów, których nawierzchnie spełniają wymogi postawione w Specyfikacji.

Pyt. 3: Czy w ramach potwierdzenia zgodności parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA Zamawiający uzna Certyfikat FIFA 1 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni ?

Odp.: Zamawiający uzna Certyfikat FIFA 1 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni pod warunkiem, że system nawierzchni na który uzyskano atest jest tożsamy z technologią wykonania przedmiotowego zamówienia.

Pyt. 4: Proszę o zniesienie parametru wytrzymałości na rozdzieranie, co stanowi ograniczenie ilości oferentów i nie jest w interesie Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje parametr wytrzymałości na rozdzieranie. Wydając środki publiczne na realizację przedmiotu zamówienia, w interesie Zamawiającego leży, aby parametry techniczne w tym wytrzymałościowe były jak najlepsze.

W związku z tym, iż Zamawiający nie wprowadza modyfikacji treści SIWZ – nie przedłuża terminu składania ofert.
Terminem składania ofert jest dzień **26.06.2008r. godz. 11:00.**
Otwarcie ofert nastąpi dnia **26.06.2008r. o godz. 11:15** w siedzibie Zamawiającego.

Z up. BURMISTRZA
Przemysław Kubicki
Sekretarz Gminy