URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 725 30 04, fax 022 725 30 67
(23)

Błonie, dnia 24.10.2012 r.

WZP.271.33.2012

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie przedsięwzięcia: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Błonie" termomodernizacja budynków:

1. ***Domu Kultury nr 1 w Radzikowie,***
2. ***Domu Kultury nr 2 w Radzikowie,***
3. ***Przedszkola nr 3 przy ul. Poniatowskiego w Błoniu,***
4. ***Przedszkola nr 4 przy ul. Grodziskiej w Błoniu,***
5. ***Przedszkola nr 5 w Radzikowie,***
6. ***Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Poniatowskiego 19 w Błoniu.***

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań następującej treści:

Pytanie nr 1

Zamawiający zamieścił wzór harmonogramu dla 3 budynków, czy zamieści także dla pozostałych obiektów, czy należy go opracować samodzielnie?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Na stronie internetowej www.bip.blonie.pl, przy ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zamieścił wzór harmonogramu rzeczowo finansowego dla wszystkich 6 części zamówienia (strony 1-5).

Pytanie nr 2

Czy instalacje odgromowe mają być zdemontowane, odtworzone nowe czy odtworzone z istniejących materiałów?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty wynagrodzenia w przypadku wcześniejszego wykonania któregoś z budynków?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z warunkami wynagrodzenia zawartymi we wzorze umowy.

Pytanie nr 4

Jakie kryterium rażąco niskiej ceny przyjmie Zamawiający?

Odpowiedź na pytanie nr 4
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuszcza stolarkę drzwiową aluminiową?

Odpowiedź na pytanie nr 5
Tak, Zamawiający uzna tzw. drzwi aluminiowe „ciepłe".

Pytanie nr 6
Prosimy potwierdzić, iż ma być zastosowana siatka ociepleniowa o gramaturze 145gr/m².

Odpowiedź na pytanie nr 6
Zgodnie z projektami.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuszcza kołki ociepleniowe z trzpieniem plastikowym?

Odpowiedź na pytanie nr 7
Nie, termo - dyble, zgodnie z projektami

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wymaga zastosowania zatyczek styropianowych – termo-dyble?

Odpowiedź na pytanie nr 8
Tak, zgodnie z projektami.

Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, iż stolarka okienna PCV ma być zgodnie ze specyfikacjami technicznymi biała PCV.

Odpowiedź na pytanie nr 9
Zgodnie z projektami.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dysponuje zestawieniami stolarki okiennej do wymiany?

Odpowiedź na pytanie nr 10
Zamawiający nie dysponuje zestawieniem stolarki.

Pytanie nr 11
Czy równoważny dla Zamawiającego będzie każdy system ociepleniowy posiadający aprobaty i dopuszczenia zgodne z polskim prawem?

Odpowiedź na pytanie nr 11
Równoważny system to taki, który odpowiada parametrom bezspoinowego systemu STO.

Pytanie nr 12

Jaki tynk ma być wyceniony: tynk mineralny malowany farbą silikonową czy barwiony w masie tynk np. silikonowy?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Tynk barwiony w masie.

Pytanie nr 13

Czy rurarz instalacji c.o. ma być po wierzchu ścian, czy w bruzdach?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Rurarz w bruzdach i obudowach.

Pytanie nr 14

W projekcie istnieje zapis:
„Okna istniejące PVC pozostawić, drewniane wymienić na nowe okna z PVC odwzorowujące istniejące (te same wymiary, szprosy, odległości, ten sam producent lub system wytwarzania okien)". Proszę o zamieszczenie rysunków technicznych stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze szczegółami dotyczącymi szprosów itp. (dotyczy wszystkich obiektów).

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie dysponuje wykazami stolarki, wymiary stolarki przewidzianej do wymiany należy (zgodnie z projektem) pomierzyć z natury.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wymagają wprowadzenia zmian przy sporządzeniu oferty przetargowej, a tym samym dodatkowego czasu niezbędnego do przygotowania oferty zgodnie z zamieszczonymi odpowiedziami za zadane pytania.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian: 31.10.2012 r. do godz. 11:00

Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.10.2012 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka