URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 09.01.2014 r.

WZP.271.31.2013

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa fontanny w Błoniu przy ul. Norwida,
realizowana w ramach Budowy Strefy Rekreacji i Turystyki w Błoniu przy ul. Norwida.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r, poz.907,984,1047,1473), Zamawiający udziela wyjaśnienia następującej treści:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do opisu projektu technologii, punkt 1.4.10 oraz 1.4.11, zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie reflektorów LED i agregatów pompowych z protokołem DMX 512 bez konieczności monitorowania parametrów tych urządzeń:

- roboczogodziny załączeń napięcia,
- roboczogodziny pracy właściwej - cały reflektor,
- roboczogodziny pracy właściwej - poszczególne spoty,
- temperatura pracy reflektora - cały reflektor,
- temperatura pracy reflektora - poszczególne spoty,
- napięcie robocze.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania reflektorów LED i agregatów pompowych bez konieczności monitorowania parametrów tych urządzeń.

Wyjaśnienie treści SIWZ nie wymaga wprowadzenia zmian przy sporządzeniu oferty przetargowej, Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert**.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian: 20.01.2014 r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.01.2014 r. o godz. 11:15

Z up. BURMISTRZA
Marek Książek
Zastępca Burmistrza