URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 15.05.2014 r.

WZP.271.14.2014

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Modernizacja instalacji elektrycznej na terenie Przychodni Zdrowia w Błoniu przy ul. Piłsudskiego 2/4

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z poźn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień następującej treści:

Pytanie nr 1:
Proszę o informacje czy przedmiar robót może być udostępniony w formacie ATH?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający udostępnia przedmiary wyłącznie w formacie PDF.
Pytanie nr 2:
Kiedy przewidują Państwo wyznaczenie wizji lokalnej?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Wykonawcy mogą przeprowadzić wizję lokalną obiektu po wcześniejszym umówieniu z administratorem budynku pod nr telefonu 22 725-32-55

Pytanie nr 3:
W którym punkcie umowy określono obowiązujący termin dla Zamawiającego :
- wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy po zgłoszeniu gotowości do przystąpienia wykonania usługi,
- odbioru robót po zgłoszeniu Wykonawcy o zakończeniu prac i gotowości odbioru,
- odbioru robót po zgłoszeniu Wykonawcy o zakończeniu prac i gotowości odbioru ewentualnych robót poprawkowych określonych w protokóle odbioru robót,
- odbioru robót po zgłoszeniu Wykonawcy o zakończeniu prac ulegających zakryciu.

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Wszystkie informacje dotyczące odbiorów zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Pytanie nr 4:
W przedmiarze robót występują pozycje malowania ścian i sufitów , w SIWZ w zakresie robót prace malarskie nie występują.
Proszę wyjaśnić czy w zakresie wykonania usługi należy wycenić malowanie ścian i sufitów
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Należy przygotować podłoże do malowania (naciągnięcie i zagruntowanie), zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 5:
W czasie wizji lokalnej na terenie Przychodni Zdrowia w Błoniu stwierdziłem że ściany są pokryte szpachlą. W których pozycjach przedmiaru wyceniono wykonanie szpachlowania ścian po tynkowaniu brud.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Uzupełnić bruzdy i zagruntować.

Pytanie nr 6:

Który załącznik do umowy określa wartości do kosztorysowania robót dodatkowych t.j. Wartość r-g , KP, Zysk oraz ceny materiałów.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Kosztorys powykonawczy na stawkach z postępowania przetargowego.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca po podpisaniu protokółu wprowadzenia na budowę będzie brał odpowiedzialność materialną za majątek i urządzenia zainstalowane w obiekcie czynnym Przychodni Zdrowia (urządzenia medyczne, informatyczne, meble, itp).Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca zgodnie z SIWZ ma na swój koszt ma przenosić , zabezpieczyć i pilnować urządzenia zainstalowane w obiekcie czynnym Przychodni Zdrowia.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za majątek i urządzenia zainstalowane w obiekcie czynnym Przychodni.

Pytanie nr 8:

W której pozycji przedmiaru wyceniono :

- zabezpieczenie podłóg , mebli, urządzeń , okien i drzwi w czasie wykonywania robót elektrycznych
- zabezpieczenie podłóg , mebli, urządzeń , okien i drzwi w czasie wykonywania robót budowlanych
- zabezpieczenie podłóg , mebli, urządzeń , okien i drzwi w czasie wykonywania robót malarskich
- wywiezienie gruzu
- mycie podłóg ,okien , drzwi itp
- pomiary natężenia oświetlenia

Odpowiedź na pytanie nr 8:

W nowym załączonym przedmiarze robót zostały uwzględnione ww pozycje.

Pytanie nr 9:

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający uzgodnił warunki techniczne modernizacji układu pomiarowego z danym zakładem energetycznym. Czy dokumentacja techniczna remontu układu pomiarowego została zatwierdzona przez zakład energetyczny.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Przed przystąpieniem do demontażu układu pomiarowego należy uzgodnić nowy układ pomiarowy w Zakładzie Energetycznym.

Pytanie nr 10:

Prosimy o udzielenie informacji co oznacza w przedmiarze robót w poz.67 opis „ z.o.2.3. 9901 uwaga p.tab".

Odpowiedź na pytanie nr 10:

W załączonym przedmiarze robót została poprawiona pozycja 67 usunięto w opisie uwagę o tabeli.

Pytanie nr 11:

W obmiarze zamieszczonym w ogłoszeniu w poz.127 ujęto omyłkowo ilość opraw / 8115 szt. / prosimy o korektę ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

W poz. 127 winno być 20 kompletów.

Pytanie nr 12:

Czy proponowane zmiany do umowy należy zgłaszać przed złożeniem ofert,czy po ogłoszeniu wyników przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Proponowane zmiany do umowy Wykonawca może zgłaszać przed złożeniem ofert, zgodnie z zapisem w SIWZ w rozdz. XIX "Zawarcie i ogólne warunki umowy" pkt 2 - „Wykonawcy zaakceptują bez uwag postanowienia zawarte w załączonym wzorze umowy lub podadzą propozycję zmian. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie uznania zmian zaproponowanych przez Wykonawcę we wzorze umowy

Pytanie nr 13:

Proszę o udzielenie informacji czy wszystkie oprawy wymienione w przedmiarze muszą spełniać wymienione parametry IP? Czy można zastosować a jeśli tak to w których pozycjach oprawy nie spełniające warunków IP?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Wszystkie oprawy muszą spełniać wymienione parametry IP.

Wyjaśnienie treści SIWZ z załączeniem nowego przedmiaru nie wymaga dodatkowego czasu przy sporządzeniu oferty przetargowej, Zamawiający **nie przedłuża terminu składania ofert**.

Nowy przedmiar robót Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.blonie.pl przy niniejszych odpowiedziach na pytania.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian: 22.05.2014 r. do godz. 11:00

Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.05.2014 r. o godz. 11:15

Z up. BURMISTRZA
Marek Kędzek
Zastępca Burmistrza