URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 27.08.2014 r.

nr spr.: **WZP.271.33.2014**

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.186.000 euro na:
Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności usług publicznych, w tym edukacyjnych oraz rozwoju obszarów wiejskich poprzez przebudowę dróg gminnych nr 410105W i 410104W w miejscowościach Rochaliki i Stary Łuszczewek, usprawniającą komunikację pomiędzy drogami powiatowymi nr 4113W i 4115W w Gminie Błonie

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań następującej treści:

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia zjazdów oraz terenu wokół kapliczki i wiaty przystankowej została zaprojektowana jako nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki brukowej betonowej kolorowej, gr. 8 cm, nawierzchnię wokół kapliczki i wiaty przystankowej, należy wykonać z kostki brukowej betonowej szarej, gr. 8 cm.

Pytanie nr 2

Proszę o zamieszczenie specyfikacji lub podanie wymagań odnośnie geowłókniny służącej do zabezpieczenia skarp i rowów.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Geowłóknina:
* grubość przy obciążeniu 2Kpa: 2,2 mm
* wytrzymałość na rozciąganie: 14,6/13,8 kN/m
* odporność na przebicie CBR: 2,19 kN
* gramatura: 200 g/m²

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie jakie bariery należy stosować oraz podanie wymaganych obecnie parametrów systemu wg PN EN 1317.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Parametry barier: H 1W4A

Termin składania ofert pozostaje bez zmian: **02.09.2014 r. godz. 11:00**
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, pok. nr 1 Biuro Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2014 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka