URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 725 30 64, fax 022 725 30 67
(23)

Błonie, dnia 01.09.2014 r.

nr spr.: **WZP.271.33.2014**

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.186.000 euro na:
Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności usług publicznych, w tym edukacyjnych oraz rozwoju obszarów wiejskich poprzez przebudowę dróg gminnych nr 410105W i 410104W w miejscowościach Rochaliki i Stary Łuszczewek, usprawniającą komunikację pomiędzy drogami powiatowymi nr 4113W i 4115W w Gminie Błonie

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy w ramach zamówienia należy wybudować nowy wodociąg wraz z zasuwami i przyłączami, czy jedynie zabezpieczyć przed zamarzaniem i na jakiej długości?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Na odcinkach gdzie wodociąg należy przegłębić przewiduje się rozbiórkę starego, budowę nowego wodociągu, o parametrach starego lub lepszych, uwzględniajac wszystkie niezbędne roboty i czynności, dostawy niezbędnych materiałów i wykonania niezbędnych usług, pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie wodociągu po przebudowie.

Pytanie nr 2

Do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej nie został dołączony projekt budowy wodociągu, natomiast z rysunków sytuacyjno-wysokościowych załączonych do projektu drogowego nie ma możliwości ustalenia zakresu robót do wykonania.
W związku z powyższym prosimy o podanie szczegółowego zakresu robót, tj.:
- długości (do budowy lub zabezpieczenia),
- długości odcinków przewidzianych do przegłębienia sieci wodociągowej,
- ilość metrów nowych rur wodociągowych oraz zasuw i przyłączy do wbudowania.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zakres robót:
- długości (do budowy lub zabezpieczenia),
długość odcinka : = 7+40+136+231+560+316+403+67 = 1760 metrów bieżących
- długości odcinków przewidzianych do przegłębienia sieci wodociągowej,
długość odcinków: = 7+40+136+231+560+316+403+67 = 1760 metrów bieżących
- ilość metrów nowych rur wodociągowych,
= 7+40+136+231+560+316+403+67 = 1760 metrów bieżących
- ilość nowych zasuw i przyłączy do wbudowania
nowych zasuw do wbudowania 43 szt,
przyłączy: 32. szt x 12,00 m = 384,00 metry bieżące

Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji technicznej na wykonanie regulatora odpływu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Regulator odpływu należy wykonać zgodnie z:
D.06.02.01 PRZEPUSTY POD DROGĄ I ZJAZDAMI

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że został zmieniony termin składania ofert.

Termin składania ofert to dzień 05.09.2014 r. godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, pok. nr 1 Biuro Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.09.2014 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka