URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 725 30 67
(23)

Błonie, dnia 22.06.2015 r.

WZP.271.16.2015

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wymiana dźwigu osobowego w Przychodni Zdrowia w Błoniu przy ul. Piłsudskiego 2/4.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z poźn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień następującej treści:

Pytanie nr 1:
W Specyfikacji modernizacji dźwigu osobowego w punkcie 3 oraz 5 Zamawiający wymaga wykonania drzwi automatycznych oraz kabiny wykonanej ze stali strukturalnej. Czy Zamawiający ma na myśli stal nierdzewną fakturowaną, np. o wzorach „płótno, skóra, wafelek"?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający ma na myśli stal nierdzewną fakturowaną o wzorze dobranym przez Zamawiającego bezpośrednio po podpisaniu umowy
Pytanie nr 2:
W okresie sierpnia u poddostawców zagranicznych z Europy Zachodniej odbywa się coroczna przerwa wakacyjna, która uniemożliwia zamówienie komponentów takich jak np. napędy bezreduktorowe. Ostatnie zamówienia z realizacją na lipiec można składać najpóźniej do 20 czerwca br. Oznacza to, że wznowienie zamówień nastąpi we wrześniu br., a ich realizacja z końcem października. Z zapisów przetargowych wynika, że termin realizacji zamówienia wynosi 17 tygodni od daty podpisania umowy co oznacza, że wykonawca jest zobligowany zakończyć wykonanie umowy na przełomie października i listopada tego roku. Biorąc pod uwagę termin składania ofert 25.06.2015 oraz termin na podjęcie decyzji o wyborze oferenta, a także powyżej opisane okoliczności związane z przerwą wakacyjną, należy domniemywać, że podany w wymaganiach termin 17 tygodni na wykonania przedmiotu zamówienia jest niemożliwy do spełnienia. Oferenci musieliby albo zamówić niektóre komponenty „na zapas" albo pod konkretne zlecenie jeszcze przed ogłoszeniem wyniku przetargu. W związku z powyższym wnioskujemy o przedłużenie terminu realizacji, co najmniej do 2015-12-15.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia do dnia 15.12.2015 r.

Pytanie nr 3:
Na samym końcu „Specyfikacji modernizacji dźwigu osobowego" Zamawiający wymaga aby „w ofercie dokładnie określić: producenta, typ oraz cechy i parametry zastosowanych zespołów dźwigowych" Zwracamy się z pytaniem, w którym miejscu oferty należy zamieścić takie informacje oraz jakich elementów dźwigu powinny one dotyczyć, mając na uwadze, że oferty złożone przez wszystkich Oferentów powinny nosić znamiona, porównywalnych i równoważnych.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Do oferty powinien być załączony opis techniczny oferowanego dźwigu z wyszczególnieniem
- opisu parametrów technicznych /producent, typ, moce nominalne, możliwość i zakres regulacji sterowników dźwigu,
- drzwi../ oferowanych zespołów- komponentów, jak:
  - zespół napędowy,

- sterownik dźwigu z opisem możliwości jego parametryzacji bez żadnych dodatkowych programów, testerów i innych urządzeń dostępowych,
- napęd i sterownik drzwi automatycznych,
- drzwi automatyczne kabinowe i przystankowe,
- rama kabinowa z typem chwytaczy i ogranicznikiem prędkości,
- liny nośne…

Wyjaśnienie treści SIWZ wymaga wprowadzenia zmian przy sporządzeniu oferty przetargowej, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert**.

Nowy termin składania ofert: 30.06.2015 r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2015 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka